定期項目分析結果一覧表

平成26年度　水質検査

調査対象	地　点　名	項　目		基　準	4月28日	5月12日	6月16日	7月2日	8月13日	9月8日	10月16日	11月10日	12月8日	1月21日	2月10日	3月4日
放流水	佐島不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	7.4	7.7	7.5	7.6	7.3	7.4	7.1	7.4	7.4	7.9	8.2	8.1
		BOD	mg/L	60mg/L以下	4.2	2.2	5.9	3.5	1.9	3.5	6.5	4.4	6.3	3.4	1.2	6.6
		COD	mg/L	90mg/L以下	27.0	19.0	23.0	24.0	14.0	21.0	25.0	30.0	30.0	23.0	17.0	27.0
		SS	mg/L	60mg/L以下	40.0	6.0	17.0	8.0	2.0	3.0	8.0	5.0	＜1	4.0	2.0	12.0
	先田名後最終処分場	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.0	7.8	8.0	2.3	7.2	7.8	7.3	7.5	7.6	8.0	8.1	7.9
		BOD	mg/L	60mg/L以下	0.7	0.7	2.3	7.9	0.8	2.9	1.4	0.6	1.1	1.3	＜0.5	1.1
		COD	mg/L	90mg/L以下	3.7	3.7	2.5	＜0.5	1.6	2.4	2.3	2.2	2.6	2.4	2.3	2.9
		SS	mg/L	60mg/L以下	2.0	2.0	1.0	2.1	2.0	＜1	2.0	＜1	1.0	1.0	1.0	＜1
	生名不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.6	8.1	8.8	8.8	8.8	9.5	8.4	8.9	8.8	8.9	8.9	9.0
		BOD	mg/L	60mg/L以下	3.6	3.6	11.0	8.9	23.0	8.0	8.7	25.0	4.6	34.0	9.8	6.2
		COD	mg/L	90mg/L以下	27.0	31.0	53.0	41.0	30.0	32.0	32.0	43.0	28.0	49.0	33.0	29.0
		SS	mg/L	60mg/L以下	5.0	6.0	32.0	11.0	10.0	19.0	10.0	40.0	4.0	39.0	8.0	7.0

措置年月日	措置の内容
2014/9/5	沈砂池備え付けポンプ故障により取水池からの水の流入が無くなったため、水の滞り及び堆積物の増加によりPhが上昇した。 生名不燃物処理地から出る水を溜める取水池のＰｈは正常値。措置としポンプの交換を行った。