定期項目分析結果一覧表

平成28年度　水質検査

調査対象	地　点　名	項　目		基　準	4月28日	5月19日	6月16日	7月14日	8月16日	9月6日	10月13日	11月10日	12月26日	1月18日	2月16日	3月16日
放流水	佐島不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.1	7.7	8.1	7.6	7.4	8.0	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.9
		BOD	mg/L	60mg/L以下	6.6	9.8	4.3	4.5	3.9	4.6	1.6	1.0	2.8	3.8	3.4	2.9
		COD	mg/L	90mg/L以下	29.0	27.0	28.0	16.0	27.0	29.0	15.0	14.0	14.0	21.0	20.0	20.0
		SS	mg/L	60mg/L以下	15.0	10.0	5.0	2.0	5.0	15.0	1未満	1.0	1.0	2.0	6.0	5.0
	先田名後最終処分場	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.1	7.9	7.9	7.8	7.6	8.1	7.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3
		BOD	mg/L	60mg/L以下	0.9	1.9	1.1	4.3	1.2	1.6	0.6	0.0	3.2	2.0	1.1	2.6
		COD	mg/L	90mg/L以下	3.0	2.6	3.8	5.6	5.4	4.5	4.7	3.4	6.5	2.7	2.4	12.0
		SS	mg/L	60mg/L以下	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	14.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0
	生名不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	7.8	8.2	8.0	8.7	8.0	8.6	7.9	7.9	8.6	8.6	7.9	8.3
		BOD	mg/L	60mg/L以下	4.9	3.0	1.7	2.9	2.0	1.8	2.8	3.1	6.2	4.4	1.7	0.9
		COD	mg/L	90mg/L以下	7.2	6.3	5.2	3.6	6.1	6.0	11.0	13.0	8.9	12.0	6.0	2.9
		SS	mg/L	60mg/L以下	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0	4.0	3.0	6.0	3.0	10.0	2.0	1.0

措置年月日	措置の内容