# 定期項目分析結果一覧表

## 平成29年度　水質検査

| 調査対象 | 地　点　名 | 項　目 | | 基　準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放流水 | 佐島不燃物処理地 | pH | - | 5.0以上～9.0以下 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 8.5 |
| | | BOD | mg/L | 60mg/L以下 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 7.5 | 11.0 | 17.0 | 6.7 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 9.3 | 16.0 |
| | | COD | mg/L | 90mg/L以下 | 20.0 | 26.0 | 22.0 | 29.0 | 30.0 | 73.0 | 28.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 29.0 | 30.0 |
| | | SS | mg/L | 60mg/L以下 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 42.0 | 42.0 | 84.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 27.0 |
| | 先田名後最終処分場 | pH | - | 5.0以上～9.0以下 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 |
| | | BOD | mg/L | 60mg/L以下 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
| | | COD | mg/L | 90mg/L以下 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 3.1 |
| | | SS | mg/L | 60mg/L以下 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 生名不燃物処理地 | pH | - | 5.0以上～9.0以下 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 8.1 | 8.9 |
| | | BOD | mg/L | 60mg/L以下 | 3.6 | 3.9 | 9.2 | 4.1 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 11.0 |
| | | COD | mg/L | 90mg/L以下 | 5.6 | 10.0 | 11.0 | 10 | 6.6 | 10.0 | 7.4 | 13.0 | 8.3 | 9.9 | 1.6 | 14.0 |
| | | SS | mg/L | 60mg/L以下 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |

| 措置年月日 | 措置の内容 |
|---|---|
| 9月27日 | 9/7計測分、9/20に水質検査業者からの速報値で、SS超過を確認。（対策）9月21日に貯水槽内の清掃を行い堆積物の除去を行った。 |
| 10月23日 | 10/2計測分、佐島不燃物処理地のSS測定値、基準値内であること確認。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |