定期項目分析結果一覧表

令和元年度　水質検査

調査対象	地　点　名	項　目		基　準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	佐島不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.4	7.8	7.3	7.6	8.1	7.4	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	
		BOD	mg/L	60mg/L以下	2.3	2.6	4.3	7.4	8.6	5.0	9.4	10.0	12.0	10.0	4.2	
		COD	mg/L	90mg/L以下	17.0	20.0	22.0	27.0	29.0	28.0	30.0	31.0	29.0	29.0	24.0	
		SS	mg/L	60mg/L以下	5.0	1.0	6.0	21.0	25.0	16.0	60.0	8.0	10.0	8.0	6.0	
	先田名後最終処分場	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.1	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	8.0	
		BOD	mg/L	60mg/L以下	1.0	0.7	1.2	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	2.5	0.9	0.7	
		COD	mg/L	90mg/L以下	0.8	3.0	1.6	2.2	1.6	1.2	1.1	2.3	4.8	1.7	0.9	
		SS	mg/L	60mg/L以下	4.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	
	生名不燃物処理地	pH	-	5.0以上～9.0以下	8.4	8.6	8.6	7.9	7.9	7.3	7.4	7.8	8.6	8.2	8.8	
		BOD	mg/L	60mg/L以下	3.6	3.4	2.4	4.4	1.2	1.2	1.3	1.8	4.8	4.3	1.1	
		COD	mg/L	90mg/L以下	7.6	7.3	8.3	12	5.8	4.5	5.6	5.7	8.0	6.6	5.2	
		SS	mg/L	60mg/L以下	8.0	6.0	3.0	2.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	8.0	2.0	

措置年月日	措置の内容