岩城配水池系

区分	番号	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
健康に関する項目	1	一般細菌	1ml中	100以下（CFU/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003未満									0.0003未満	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005未満									0.00005未満	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満									0.002未満	－	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満									0.004未満	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	－	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				0.4									0.4	－	0.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.09									0.09	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1未満									0.1未満	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002未満									0.0002未満	－	－
	15	1,4ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満									0.005未満	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満									0.004未満	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満									0.002未満	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満			0.13			0.18			0.06未満			0.18	0.06未満	-
	22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	－	0.002未満
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.06mg/L以下	0.008			0.002未満			0.025			0.005			0.025	0.002未満	-
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	－	0.001未満
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1mg/L以下	0.012			0.020			0.035			0.012			0.035	0.012	0.020
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.005			0.008			0.018			0.003			0.018	0.003	0.009
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.008			0.004			0.008	0.004	0.005
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001			0.001	0.001未満	-
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	－	0.008未満
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満									0.05未満	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満									0.02未満	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.03未満									0.03未満	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満									0.05未満	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				5.5									5.5	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満									0.005未満	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.0	8.0	7.0	7.6	8.3	8.0	7.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.7	8.3	5.0	6.8
	39	カルシウム・マグネシウム等【硬度】	mg/L	300mg/L以下				21.0									21.0	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下				53.0									53.0	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満									0.02未満	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	－	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	－	0.000001未満
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	－	0.002未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005未満									0.0005未満	－	－
	46	有機物（TOC）	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.3	7.4	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.7	7.3	7.5
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし
	50	色度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	1未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満

弓削高区配水池系

区分	番号	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
健康に関する項目	1	一般細菌	1ml中	100以下（CFU/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003未満									0.0003未満	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005未満									0.00005未満	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満									0.002未満	－	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満									0.004未満	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	－	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				0.4									0.4	－	-
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.009									0.009	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1未満									0.1未満	－	－
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002未満									0.0002未満	－	－
	15	1,4ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満									0.005未満	－	－
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下				0.004未満									0.004未満	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002未満									0.002未満	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	－	－
	21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満			0.12			0.19			0.06未満			0.19	0.06未満	-
	22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	－	-
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.06mg/L以下	0.008			0.014			0.025			0.005			0.025	0.014	0.013
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	－	-
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1mg/L以下	0.012			0.020			0.035			0.012			0.035	0.012	0.020
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満			0.008			0.018			0.005			0.018	0.005	0.010
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.008			0.004			0.008	0.004	0.005
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001			0.001	0.001未満	-
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	－	0.008未満
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満									0.05未満	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満									0.02未満	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.03未満									0.03未満	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.05未満									0.05未満	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				5.5									5.5	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005未満									0.005未満	－	－
	38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.0	8.0	7.0	7.6	8.3	8.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.7	8.3	6.0	7.0
	39	カルシウム・マグネシウム等【硬度】	mg/L	300mg/L以下				21.0									21.0	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下				45.0									45.0	－	－
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02未満									0.02未満	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	－	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	－	0.000001未満
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	－	0.002未満
	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005未満									0.0005未満	－	－
	46	有機物（TOC）	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8
	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし
	50	色度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	1未満
	51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満